



Uwaga

- D** - studzienki kanalizacyjne DN600 z osadnikiem H=50 cm z wiazem DN600.
- Dr** - studzienki drenarskie rewizyjne DN315 z osadnikiem H=50 cm.
- Studnie drenarskie zwieńczyć stożkiem betonowym z pokrywą metalową DN315.
- Sh** - studnia chłonna z kręgów betonowych DN1200 - dno studni zamknięte geowłókniną winno znajdować się około 100 cm nad zwierciadłem wody gruntowej, studnię łącząc od dna należy wypełnić warstwą żwiru płukanego o granulacji 13-32 mm na wysokość 1,0 m powyżej warstwa płasku płukanego na wysokość 0,5m.

Nazwa rys.	ODWODNIENIE		
Obiekt	PLAC REKREACJI W SIEDZOWIE		
Adres:	Siedzów, dz. nr 49, gm. Sobienie Jeziory	Skala	Nr rys.
Stadium	Data	02.2017r.	6
P.T.	1:250		
Projektant:	Ludwik Białeżyk upr. bud. BP.4224/15/14/84		